

**DOM ZDRAVLJA
MOSTAR
Broj: 2317- 37/22
Mostar; 06.07.2022.god.**

Na temelju članka 69.stavak (2) točka (d) i članka 70.stavak (4) Zakona o javnim nabavama („Sl-glasnik BiH“ broj,39/14) na preporuku Povjerenstva za nabavu led rasvijete ravnatelj Doma zdravlja Mostar donosi slijedeću:

O D L U K U

o poništenju postupka nabave led rasvijete

Članak 1.

Ovom Odlukom poništava se konkurentski postupak za nabavu led rasvijete iz razloga što nijedna dostavljena ponuda nije prihvatljiva.

Članak 2.

Ova odluka objavit će se na web stranici Doma zdravlja Mostar u skladu sa člankom 70.stavak (6) Zakona o javnim nabavama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka o nabavi led rasvijete broj: 979-37/22 od 07.04.2022.godine. Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda objavljena na Portalu javnih nabava Obavijest o nabavi broj:50-7-1-9-8-19/22 dana 01.06.2022.godine. Javno otvaranje ponuda zakazano je 20.06. 2022.godine u Ravnateljstvu Doma zdravlja Mostar u 11 sati. Zapisnikom o zaprimanju ponuda evidentirano je da su pristigle tri ponude.

Zapisnikom o otvaranju ponuda evidentirane su cijene tri ponuditelja.

Pregledom ponuda uočeno je da ponude ponuditelja : ELEKTRO CENTAR, ELEKTRO MONT I MANEDRA COMPANY nisu prihvatljive iz slijedećih razloga.

U ponudi ponuditelja , ELEKTRO MONT I MANEDRA COMPANY ponuđene stavke ne odgovaraju traženim minimalnim tehničkim karakteristikama iz tehničke specifikacije kako slijedi :

U ponudi **ELEKTRO MONTA**

- u stavci 1 ponuđena je IP stupanj zaštite: IP20 a traženo je IP stupanj zaštite: IP40 , radni vijek led žarulje traženo je : 20000h a dostavljeno u ponudi 10000,
- u stavci 2 traženo je IP stupanj zaštite: IP44 a dostavljeno je u ponudi IP 20, tražen FLUX 120 lm/W a dostavljen 95 lm/W
- u stavci 4 traženo je IP stupanj zaštite: IP44 a dostavljeno u ponudi IP stupanj zaštite: IP 20, traženo radni vijek : 30000h a dostavljeno radni vijek : 20000h
- u stavci 5 i 6 isto kao u prethodnoj stavci.

U ponudi **MANEDRA COMPANY**

- u stavci 1 ponuđen je radni vijek led žarulje 15000h a u specifikaciji je traženo minimalno 20000h
- u stavci 2 traženo je IP stupanj zaštite: IP44 a dostavljeno je u ponudi IP 40, tražen je FLUX 120 lm/W a dostavljen FLUX 105 lm/W , tražen kut svjetlosti 120 a dostavljen 90
- u stavci 3 nije naveden model okvira za led panel
- u stavkama 4,5,6 nije navedena mogućnost zamjene LED driver-a kao što je traženo u specifikaciji
- u stavci 7 IP stupanj zaštite IP44 tražen a dostavljeno IP stupanj zaštite IP20

U ponudi **ELEKTRO CENTAR** nije dostavljena uredno ovjerena Izjava iz čl 52 .Zakona o javnim nabavama. Ponuditelj **ELEKTRO CENTAR** nije istu ovjerio kod nadležnog organa .

Slijedom tih navedenih razloga ,primjenom članka 69.stavak (2) točka d Zakona o javnim nabavama ,odlučeno je kao u članku 1.ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ugovornom organu ,najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana objave ove Odluke.



Dr Kristina Bevanda, spec.epidemiolog